

DOLOMITICERT

**Istituto Italiano per la certificazione di Dispositivi di Protezione
Individuale - S.C.A.R.L.
Ente Notificato n. 2008**

**Indirizzo: Villanova Zona Industriale, 7/A
32013 LONGARONE (BL) - ITALY
Tel.: +39 0437 573407 Fax: +39 0437 573131
Web site: www.dolomiticert.it E-mail: info@dolomiticert.it**



CERTIFICATO DI CONFORMITA' **numero 170632**

**Verifiche per dispositivi di ancoraggio in riferimento agli Standard EN
795:2012 "Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di ancoraggio" e
CEN/TS 16415:2013 "Protezione contro le cadute dall'alto – Dispositivi di
ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l'uso di più di
una persona simultaneamente"**

**Dispositivo di ancoraggio
Modello:
Gancio a Muro**

Data: 12 Luglio 2017

**Responsabile della Certificazione
Luca Tamburlin**

Richiedente:

**HAROB AU SRL
Via Nazionale, 15 - 39044 LAGHETTI DI EGNA BZ - IT**

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per dispositivi di ancoraggio in accordo a:
EN 795:2012 e CEN/TS 16415:2013

Produttore:	Harobau Srl
Indirizzo del produttore:	Via Nazionale, 15 - 39044 LAGHETTI DI EGNA BZ - IT
Tipo di dispositivo:	Dispositivo di ancoraggio – tipo A
Marchio commerciale:	Harobau
Modello:	Gancio a Muro

RESOCONTO DEI RISULTATI DEI TEST

I test sono stati effettuati sulla base di prescrizioni fornite dalle condizioni generali indicate per ciascun tipo di prova.

Norma	Clausola	Controllo e test	Pass	Fail	Note
EN 795:2012	4.1	Generalità	X		-
	4.2.1	Parti metalliche	X		-
	4.2.2	Corde e nastri			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.2.3	Connettori	X		-
	4.3	Progettazione ed ergonomia	X		-
	4.4.1	Dispositivi di ancoraggio Tipo A	X		-
	4.4.2	Dispositivi di ancoraggio Tipo B			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.4.3	Dispositivi di ancoraggio Tipo C			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.4.4	Dispositivi di ancoraggio Tipo D			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.4.5	Dispositivi di ancoraggio Tipo E			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.5	Marcatura ed informazioni	X		-

Norma	Clausola	Controllo e test	Pass	Fail	Note
CEN/TS 16415:2013	4.1	Generalità	X		-
	4.2.1	Dispositivi di ancoraggio Tipo A	X		Utilizzabile da due utilizzatori contemporaneamente
	4.2.2	Dispositivi di ancoraggio Tipo B			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.2.3	Dispositivi di ancoraggio Tipo C - single span			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.2.4	Dispositivi di ancoraggio Tipo C - multi span			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.2.5	Dispositivi di ancoraggio Tipo D			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.2.6	Dispositivi di ancoraggio Tipo E			Non applicabile per questo tipo di prodotto
	4.3	Marcatura ed informazioni	X		

In conseguenza ai test, i risultati delle prove sopra menzionate sono in conformità ai requisiti della norma EN 795:2012. Questo Certificato di conformità si basa sui risultati dei test effettuati sui campioni forniti dal produttore.

Il Certificato di Conformità fa riferimento ai seguenti test report:

Norma:	EN 795:2012
Commessa nr.:	D150503
Test report nr.:	150755
Data di emissione del Test report:	02/11/2015

In conseguenza ai test, i risultati delle prove sopra menzionate sono in conformità ai requisiti della norma CEN/TS 16415:2013. Questo Certificato di conformità si basa sui risultati dei test effettuati sui campioni forniti dal produttore.

Il Certificato di Conformità fa riferimento ai seguenti test report:

Norma:	CEN/TS 16415:2013
Commessa nr.:	D150503
Test report nr.:	150767
Data emissione del Test report:	02/11/2015

Nota 1: Il Certificato di Conformità perde la sua validità se vengono effettuate delle modifiche sul prodotto originale e testato.

Nota 2: La divulgazione anche solo parziale del presente Certificato di Conformità è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Dolomitcert.